

# 懸案事項

作成者 8 / 6 : 検証委員会

懸案番号 11	平成 30 年 7 月 3 0 日	理事会	発言者	検証委員
	期限 8 月 2 7 日		担当者	浄化槽委員会
懸案事項	みず再生施設認定制度 らくらく一括契約（20人槽以下）警報器未設置について			
調査	<p>&lt; 警報器未設置内訳 &gt;</p> <p>1. 取付不可（144件） 主な理由</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コンセントに関する取付不可・・コンセントが無い、コンセントが合わない、コンセントが低すぎる等</li> <li>・取付スペースに関する取付不可・・取付スペースがない、室外機があるため、ブロワ周りに柵がある等</li> <li>・その他オイル式ブロワの為、狂犬が近くに居るため等々</li> </ul> <p>2. 取付拒否（103件） 主な理由</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・理由もなく拒否・家の美観が悪くなる・別荘のため・空き家状態・警報器が鳴るとセキュリティが作動等々</li> </ul>			
調査結果	現時点らくらく一括契約（20人槽以下）69,058件に対して警報器未設置件数247件で全体の0.36%であり、警報器設置済件数は全体の99.64%に及ぶ。			
検証結果	現時点 警報器設置済件数全体の99.64%、警報器未設置件数全体の0.36%である。247件未設置者に対しては、はっきりした理由があるため今後の啓蒙はしない。			

理事長	部会長	検証委員長
月 日	月 日	月 日